給　水　栓　水　の　検　査　結　果

１０　月　分

番号	検査項目	採水場所 / 基準値	広瀬浄水場系統		竜宮浄水場高区系統		竜宮浄水場低区系統		書上浄水場高区系統		書上浄水場低区系統		波志江配水場高区系統		波志江配水場低区系統	
			浄水場出口	遠矢公園	浄水場出口	宮子西公園	浄水場出口	国領町会議所	浄水場出口	昭和公園	浄水場出口	境伊与久沼公園	配水場出口	波志江町児童公園	配水場出口	八坂 ※
1	一般細菌	100個／㎖以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/ℓ以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	0.005	0.005	0.006	0.006	0.005	0.005	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	0.002	0.002	0.002
8	六価クロム化合物	0.05mg/ℓ以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
9	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下	0.1	0.2	0.1未満	0.1未満	0.4	0.5	4.0	3.4	3.6	3.5	0.7	0.7	0.6	0.6
11	フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下	0.15	0.16	0.16	0.16	0.15	0.15	0.06	0.05	0.05	0.06	0.09	0.09	0.10	0.12
12	ホウ素及びその化合物	1mg/ℓ以下	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
13	四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
14	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/ℓ以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
15	ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ※	0.04mg/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
16	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
17	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	ベンゼン	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	0.09	0.09	0.08	0.08	0.07	0.08	0.07	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06未満	0.06	0.07
21	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
22	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/ℓ以下	0.001未満	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.004	0.005	0.004	0.005	0.007	0.008	0.008	0.009
23	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.04mg/ℓ以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
24	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/ℓ以下	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.001未満	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.004
25	臭素酸	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
26	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/ℓ以下	0.004	0.007	0.007	0.008	0.010	0.011	0.006	0.014	0.012	0.015	0.013	0.014	0.016	0.018
27	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.2mg/ℓ以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
28	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/ℓ以下	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.005
29	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/ℓ以下	0.001未満	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001未満	0.003	0.003	0.004	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
30	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/ℓ以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
31	亜鉛及びその化合物	1.0g/ℓ以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
32	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/ℓ以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
33	鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
34	銅及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
35	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/ℓ以下	16	16	22	22	21	20	13	12	12	12	11	10	11	11
36	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/ℓ以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
37	塩化物イオン	200mg/ℓ以下	10.8	11.3	14.9	14.6	15.9	15.6	21.5	19.2	19.5	19.0	9.9	9.6	9.6	9.7
38	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/ℓ以下	81	82	70	70	70	70	72	64	66	66	41	39	39	38
39	蒸発残留物	500mg/ℓ以下	178	180	159	161	162	161	183	151	163	158	97	96	97	95
40	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/ℓ以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/ℓ以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/ℓ以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/ℓ以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	フェノール類	0.005mg/ℓ以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	有機物	3mg/ℓ以下	0.2	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4
46	pH値	5.8～8.6	7.7	7.8	7.8	7.9	7.9	7.9	7.5	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.8	7.8
47	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
48	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	色度	5度以下	0.2度	0.2度	0.3度	0.4度	0.3度	0.4度	0.2度未満	0.2度未満	0.2度未満	0.2度未満	0.3度	0.2度未満	0.2度未満	0.2度未満
50	濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満

採水年月日　・　天候		平成23年10月17日・晴		平成23年10月17日・晴		平成23年10月17日・晴		平成23年10月17日・晴		平成23年10月17日・晴		平成23年10月17日・晴		平成23年10月17日・晴	
（気温）・	水温 ℃	(23.0)・19.9	(24.3)・22.9	(19.8)・19.0	(19.8)・20.3	(20.2)・19.4	(24.5)・20.3	(23.8)・16.2	(21.9)・18.5	(23.8)・16.5	(24.2)・19.5	(22.0)・16.7	(21.5)・20.4	(22.0)・16.6	(22.0)・20.0
残留塩素	(mg/ℓ)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3

※ ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

１ヶ月に１回行う項目

※　八坂生活改善センター

給　水　栓　水　の　検　査　結　果

１０　月　分

番号	検査項目	採水場所 / 基準値	赤堀磯配水場系統		赤堀西久保配水場系統		あずま浄水場高区系統		あずま浄水場低区系統		境ふちな配水場系統		境下武上浄水場系統	
			配水場出口	三百石南公園	配水場出口	赤堀花しょうぶ園	浄水場出口	鹿島神社	浄水場出口	平井町公園	配水場出口	境矢ノ原公園	浄水場出口	第12分団 ※
1	一般細菌	100個／㎖以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/ℓ以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001	0.003	0.003
8	六価クロム化合物	0.05mg/ℓ以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
9	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下	1.1	1.0	1.1	1.1	2.4	2.4	2.4	3.1	0.5	0.7	0.1未満	0.1未満
11	フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下	0.06	0.06	0.07	0.08	0.08	0.07	0.11	0.06	0.08	0.06	0.09	0.09
12	ホウ素及びその化合物	1mg/ℓ以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
13	四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
14	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/ℓ以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
15	ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ※	0.04mg/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
16	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
17	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	ベンゼン	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	0.07	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.09	0.10	0.1	0.17	0.09	0.07	0.09	0.09
21	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
22	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/ℓ以下	0.009	0.011	0.008	0.009	0.006	0.006	0.005	0.008	0.007	0.008	0.001未満	0.001未満
23	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.04mg/ℓ以下	0.004未満	0.004未満	0.005	0.004未満	0.004	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
24	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/ℓ以下	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.004	0.003	0.002	0.002	0.001
25	臭素酸	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
26	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/ℓ以下	0.014	0.017	0.013	0.014	0.014	0.014	0.012	0.021	0.015	0.014	0.003	0.001
27	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.2mg/ℓ以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
28	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/ℓ以下	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.005	0.004	0.004	0.001未満	0.001未満
29	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.002	0.002	0.004	0.001	0.001未満	0.001	0.001未満
30	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/ℓ以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
31	亜鉛及びその化合物	1.0g/ℓ以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
32	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/ℓ以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.03	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
33	鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
34	銅及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
35	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/ℓ以下	6.0	5.8	5.9	5.8	15	15	16	21	12	11	19	19
36	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/ℓ以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
37	塩化物イオン	200mg/ℓ以下	7.9	7.8	7.9	7.9	22.1	22.0	23.0	29.7	9.1	8.8	11.2	11.1
38	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/ℓ以下	29	29	29	28	45	46	45	57	46	43	75	75
39	蒸発残留物	500mg/ℓ以下	84	84	83	84	141	140	140	160	111	107	164	161
40	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/ℓ以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/ℓ以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/ℓ以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/ℓ以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	フェノール類	0.005mg/ℓ以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	有機物	3mg/ℓ以下	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2未満	0.2未満
46	pH値	5.8～8.6	7.3	7.6	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	8.0	8.0	8.1	8.1
47	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
48	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	色度	5度以下	0.2度未満	0.2度未満	0.2度未満	0.2度未満	0.2度未満	0.2度未満	0.2度未満	0.2度未満	0.2度未満	0.2度未満	0.2度未満	0.2度未満
50	濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満

採水年月日　・　天候		平成23年10月18日・晴		平成23年10月18日・晴		平成23年10月18日・晴		平成23年10月18日・晴		平成23年10月18日・晴		平成23年10月18日・晴		平成23年10月18日・晴	
（気温）・	水温 ℃	(20.2)・16.9	(20.7)・20.7	(20.3)・15.1	(20.8)・19.8	(20.0)・15.8	(21.0)・18.5	(20.0)・15.8	(19.0)・19.1	(22.3)・18.7	(20.9)・20.5	(22.8)・22.0	(23.0)・21.8		
残留塩素	(mg/ℓ)	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3		

※ ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

１ヶ月に１回行う項目

※　境第12分団消防センター