

令和8年8月4日

報道機関各位

伊勢崎市境駅北公園における事故発生について

都市計画部公園緑地課

このことについて、次のとおり情報を提供いたします。

1 事故発生場所 伊勢崎市境駅北公園（伊勢崎市境美原19）

2 事故発生日時 令和8年6月30日（火）

3 経 緯

公園愛護会活動による除草作業中の参加者（70代・女性）が、公園内公衆トイレ浄化槽の管理用マンホール蓋に乗ったところ、蓋が外れて転落し、打撲および足の指を骨折する事故が発生しました。被害に遭われた方は7月1日（水）から入院加療を要していましたが、本市は関係者からの連絡により、7月23日（木）に入院の事実を把握しました。

なお、被害に遭われた方はすでに退院し、自宅療養中とのことです。

4 原 因

当該マンホール蓋は本来金具で固定されていますが、事故発生後に確認したところ、金具が欠損している状況であり、マンホール蓋がずれた状態であったことが事故発生の原因と思われます。

5 対 応 状 況

被害に遭われた方への対応とともに、事故が発生したマンホール蓋については応急的な安全措置を施したうえで、現場周辺を含めた安全対策のための修繕等を進めます。

また、市内の公園内浄化槽マンホールについて、安全点検を実施します。

6 問合せ先 公園緑地課維持管理係 桜場 Tel0270-27-2769

内線 2511