

※開札日ごとに質問があった場合のみ回答を掲載します。

開札日 令和8年3月19日、23日

No.	伊勢崎市案件番号上10桁(台帳番号)	件名	設計書仕様書等の頁番号	質問	回答	備考(管理番号)
1	5083100012	清掃リサイクルセンター21尿素水(単価契約)		現在の世界情勢等により今後金額が高騰する可能性があります。今後の状況が不明の為、年間での契約金額維持が難しい状況です。価格高騰の際は契約金額の見直し等について協議を行うことは可能でしょうか。	協議を行うことは可能です。	000102
2	5083100025	石油燃料類(灯油大型)(単価契約)		石油燃料類(灯油大型)の仕様書に明記されている契約の変更の取り扱いについて、月初めに見込まれる市場価格の差額によって各月下旬に協議するとなっておりますが、最近の世界情勢に鑑み特例で変動が著しい場合は随時協議を行い単価の変更が出来る事として戴きたいと思っておりますがいかがでしょうか。	契約変更の協議については、仕様書の「9. 契約の変更」に記載のとおりです。	000104
3	5084100034	華蔵寺公園花まつり警備業務委託	仕様書 P4	再委託は可能でしょうか。	再委託は可能です。ただし再委託する際は、事前の相談と書類の提出をお願いします。また休憩時の対応等、各駐車場係員との連携がとれるようにしてください。	000009
4	5084100035	田島弥平旧宅及び境島村警備業務委託		業務委託に関しては弊社の下請け業者で業務を行うことは可能になりますでしょうか。	本業務委託は、受注者が設計図書に従い関係諸法令を守り、自ら業務処理計画を立案し、従業員を適切に配置し、並びに指導監督及び教育指導を行うことが前提となっております。また、発注者の承認を得た場合を除き、業務の全部又は主要な部分を第三者に委託し、又は請け負わせることはできません。これらの条件を踏まえたうえであれば可能です。	000029
5	5084100039	多言語コールセンター運営業務委託(単価契約)	5	令和7年度の月ごとの利用件数(実績)をご教示いただけますでしょうか。	令和8年度からの新規事業につき、令和7年度の実績はありません。	000084
6	5084100047	デジタルサイネージシステム運用管理業務委託	4	コンテンツ作成時の動画素材は支給いただけるのでしょうか。	コンテンツの主となる素材は支給予定。動画作成上、必要となる補足や装飾素材等は任意のものとする。	000051

7	5084100051	伊勢崎駅前ミスト装置点検保守業務委託	8	ドライミスト制御盤管理ソフトウェアについてドライミストの製造会社である能美防災株式会社から提供を受けることとされていますが、現状のソフトウェアはどのようになっていますか。	能美防災株式会社から提供を受けたソフトウェア「ドライミスト制御システム」を利用しています。	000099
8	5084100051	伊勢崎駅前ミスト装置点検保守業務委託	8	2024年度及び2025年度で保守業務を履行されていますが、実際に能美防災株式会社で保守業務を行った実績はありますか。	ありません。	000099
9	5084100051	伊勢崎駅前ミスト装置点検保守業務委託	15	現状稼働されている125個のノズルの内、正常に作動されていない場合の交換の予定はありますか。	あります。	000099
10	5084100051	伊勢崎駅前ミスト装置点検保守業務委託	7	(ウ)点検方法 別紙「メンテナンスシート…」とありますが、昨年度までメンテナンスシートが無く、今年度メンテナンスシートがあるのは何故でしょうか。	現在、ミスト装置のノズルについて、ミストが噴霧されないという不具合が発生しております。その不具合の発生を抑制するためには、当該ミスト装置の製造業者が推奨する手順に従いメンテナンスを実施する必要があります。 なお、メンテナンスシートは製造業者から提供を受けたものです。	000099
11	5084100051	伊勢崎駅前ミスト装置点検保守業務委託	7	(ウ)点検方法 別紙「メンテナンスシート…」沿って点検とありますが、不明確な部分が沿えない場合どのようにしたらよいでしょうか。	製造業者に問い合わせの上、「仕様書 8 その他」のとおり対応します。	000099
12	5084100051	伊勢崎駅前ミスト装置点検保守業務委託	8	(ウ)点検及び水抜き方法 別紙「メンテナンスシート…」とありますが、昨年度までメンテナンスシートが無く、今年度メンテナンスシートがあるのは何故でしょうか。	No.10参照	000099
13	5084100051	伊勢崎駅前ミスト装置点検保守業務委託	8	(ウ)点検方法 別紙「メンテナンスシート…」沿って点検及び水抜きとありますが、不明確な部分が沿えない場合どのようにしたらよいでしょうか。	No.11参照	000099
14	5084100051	伊勢崎駅前ミスト装置点検保守業務委託	8	5 ドライミスト制御盤管理ソフトウェアについて 能美防災株式会社から提供を受けることとありますが、入札指名業者すべて提供を受けられるのでしょうか。	受けられますが、本市の業務委託を受注したことを明らかにした上で問い合わせを行ってください。	000099

15	5084100051	伊勢崎駅前ミスト装置点検保守業務委託	1/3～3/3	メンテナンスシート(シーズンイン)内の検査内容及び判断基準内にある、正常、適正、適切な状態及び異常、不適正、不適切な状態を明確にしてください。	数値基準が記載されているものはその数値にて判断してください。それ以外で疑義が生じた場合は、履行期間中に監督職員と協議の上、判断するものとします。	000099
16	5084100051	伊勢崎駅前ミスト装置点検保守業務委託	2/3	メンテナンスシート(シーズンイン)内の検査内容及び判断基準内にある、ハンディセンサは、どのような測定機器でしょうか。	外部機器として、温度、湿度、風速を正確に測定できる機器を指します。	000099
17	5084100051	伊勢崎駅前ミスト装置点検保守業務委託	2/3	メンテナンスシート(シーズンイン)内の測定機器は、どのような測定機器でしょうか。	測定機器の指定は行いません。各点検項目における「検査内容及び判断基準」に対応する測定を正確に行えるものとします。	000099
18	5084100051	伊勢崎駅前ミスト装置点検保守業務委託	1/3～3/3	メンテナンスシート(シーズンオフ)内の検査内容及び判断基準内にある、正常、適正、適切な状態及び異常、不適正、不適切な状態を明確にしてください。	No.15参照	000099
19	5084100051	伊勢崎駅前ミスト装置点検保守業務委託	2/3	メンテナンスシート(シーズンオフ)内の測定機器は、どのような測定機器でしょうか。	No.17参照	000099
20	5084100051	伊勢崎駅前ミスト装置点検保守業務委託	3/3	メンテナンスシート(シーズンオフ)内に次回シーズンイン作業時の配管洗浄時間が長くなります。とありますが、今回のシーズンインの点検時に配管洗浄がありませんが、どのように対応すればよろしいでしょうか。	メンテナンスシート(シーズンイン)「2.総合点検 水張り T-2 配管洗浄」参照	000099
21	5084100051	伊勢崎駅前ミスト装置点検保守業務委託	3/3	設計書5ページに窒素ガスフラッシングとありますが、メンテナンスシート(シーズンオフ)内では、窒素ガスブロー、ノズルを取り外さず排水する方法に明記されています。これは、フラッシングの範囲を超えていないでしょうか。	超えないと考えます。水抜き作業はメンテナンスシート(シーズンオフ)に沿って実施してください。	000099
22	5084100051	伊勢崎駅前ミスト装置点検保守業務委託	3/3	ノズルを取り外さず排水する方法に窒素ガスによって加圧するとあります。ノズル排水とともに窒素が排出されますが、一般市民の通行のある駅前で窒素ガスを開放する行為は、安全上問題ないのでしょうか。	窒素ガスは不活性ガスのため、引火や人体への有害性はありません。また屋外作業であり、密閉空間ではないため窒息の危険性もないと考えます。ただし、作業を行う際には通行がない時間を選び、安全に配慮することとします。	000099

23	5084100051	伊勢崎駅前ミスト装置点検保守業務委託	3/3	ノズルを取り外さず排水する方法では、なぜ窒素ガスを使用しなければならないのでしょうか。圧縮エアーやノズルを取り外して排水する方法では、対応できないのでしょうか。	窒素ガスは不活性ガスのため、配管等に使用される素材への影響を低減することが期待できます。この業務委託では、製造業者が「標準的」と判断する、ノズルを取り外さず排水する手法により実施することを条件とします。	000099
24	5084100051	伊勢崎駅前ミスト装置点検保守業務委託	3/3	ノズルからのミスト噴霧が「プシュッ、プシュッ」…ミスト噴霧がほとんどしなくなったことを確認し、とありますが、すべてのノズルがこのようになったことを確認する必要がありますのでしょうか。	必要があります。	000099
25	5084100071	パソコン等維持管理委託	No.5～	パソコンに関するハードウェア故障(例:起動不良、部品交換、異音など)の、月ごとの平均問い合わせ件数、または月別件数をご教授ください。	月ごとの平均問い合わせ件数は16件です。上記のうち、付属品交換を含む端末交換の月ごとの平均問い合わせ件数は5件、端末増設の月ごとの平均問い合わせ件数は1件です。	000049
26	5084100071	パソコン等維持管理委託	No.5～	プリンタに関するハードウェア故障(例:紙詰まり、印刷不良、部品交換など)の、月ごとの平均問い合わせ件数、または月別件数をご教授ください。	月ごとの平均問い合わせ件数は1件です。	000049
27	5084100071	パソコン等維持管理委託	No.5～	PCの操作に関する問い合わせ(例:Officeソフトの使用方法、Windowsの基本操作、アカウントロック解除など)の、月ごとの平均問い合わせ件数、または月別件数をご教授ください。	月ごとの平均問い合わせ件数は1件です。	000049
28	5084100071	パソコン等維持管理委託	No.5～	アプリケーションに関する問い合わせ(例:特定業務ソフトウェアの操作方法や軽微な不具合など)の、月ごとの平均問い合わせ件数、または月別件数をご教授ください。	月ごとの平均問い合わせ件数は1件です。	000049
29	5084100071	パソコン等維持管理委託	No.5～	No.3, 4以外に該当する問い合わせの、月ごとの平均問い合わせ件数、または月別件数をご教授ください。	月ごとの平均問い合わせ件数は1件です。	000049
30	5084100071	パソコン等維持管理委託	No.5～	機器の増設の、月ごとの平均問い合わせ件数、または月別件数をご教授ください。	No.25参照	000049

31	5084100071	パソコン等維持管理委託	No.5～	機器の撤去の、月ごとの平均問い合わせ件数、または月別件数をご教授ください。	月ごとの平均問い合わせ件数は0件です。	000049
32	5084100078	竜宮浄水場外水質検査業務委託	15	委託する全ての項目について検査可能な設備を県内に自社整備していただけないのでしょうか？	設備の自社整備は県外でも問題ありません。	000036
33	5084100078	竜宮浄水場外水質検査業務委託		落札後、前年度のデータは閲覧できるのでしょうか？	上下水道局浄水課のホームページで過去の水質検査結果を閲覧できます。	000036
34	5084100078	竜宮浄水場外水質検査業務委託	18	落札後、前年度の水質基準逐次改正検討会の内容の要旨を確認する事は可能でしょうか？	環境省のホームページで水質基準逐次改正検討会の要旨を確認してください。	000036
35	5084100079	広瀬浄水場外水質検査業務委託	14	委託する全ての項目について検査可能な設備を県内に自社整備していただけないのでしょうか？	設備の自社整備は県外でも問題ありません。	000040
36	5084100079	広瀬浄水場外水質検査業務委託		落札後、前年度のデータは閲覧できるのでしょうか？	上下水道局浄水課のホームページで過去の水質検査結果を閲覧できます。	000040
37	5084100079	広瀬浄水場外水質検査業務委託	17	落札後、前年度の水質基準逐次改正検討会の内容の要旨を確認する事は可能でしょうか？	環境省のホームページで水質基準逐次改正検討会の要旨を確認してください。	000040
38	5084100084	小中学校ICT支援業務委託	仕様書14(4)	「業務上知り得た情報を他に漏らさないこと」とありますが、授業支援事例やツール等、弊社ICT支援員の品質向上につながる情報については教育委員会様・学校様の許可を得て、弊社データベースへのアップロード、ダウンロードを行うことは可能でしょうか。	貴社データベースへのアップロード及びダウンロードについては、その目的を十分に把握し、検討するべきものであると考えます。従って、必ず教育委員会、学校の両者の承諾を得ることについては貴見の通りとなりますが、適宜協議の上、決定となります。	000015

39	5084100084	小中学校ICT支援 業務委託	仕様書11(2)	<p>「感染症等の流行性感染症の拡大状況や、緊急事態宣言の発出による人員の移動制限、自然災害等の影響により、予定していた日程で業務の履行が不可能の場合には、各小中学校長と協議のうえ業務履行予定日を変更して業務を履行し、年間履行回数を遵守するものとする。また、業務を履行する学校へ訪問予定の人員に変更が生じる場合には、事前に学校へ連絡するとともに、委任者と内容の共有を行う。ただし、委任者が、日程変更による対応が困難で、業務の履行が不可能と判断した場合には、すみやかに変更契約を締結する。」とありますが、予定していた日程で業務の履行が不可能の場合は、訪問予定日を調整することを優先させていただきますが、長期間にわたるなど調整が難しい場合は、該当の地小中学校長と協議のうえ、支援が在宅勤務にて作成した納品物にて代替させていただくことは可能でしょうか。</p>	<p>貴見のとおり、可能な限り学校に不利益にならないようご対応いただければ可能です。</p>	000015
----	------------	-------------------	----------	---	--	--------