

※開札日ごとに質問があった場合のみ回答を掲載します。

開札日 令和7年5月9日

No.	伊勢崎市案件 番号上10桁 (台帳番号)	件名	設計書仕様書 等の頁番号	質 問	回 答	備 考 (管理番号)
1	5071100008	伊勢崎市庭球場 コート改修工事	見積参考資料 96頁(46- 1)	下層路盤(車道・路肩部) 条件:20mm、1層施工、クラッ シヤランC-40、全ての費用 とあります。 図面No.12 詳細図-1では、 路盤厚さは150mmとなってい て積算条件と整合しませんので ご教示願います。	設計図面のとおり、施工願います。 設計内容については、協議のうえ設 計変更の対象とします。	000689