

※開札日ごとに質問があった場合のみ回答を掲載します。

開札日 令和8年5月28日

No.	伊勢崎市案件 番号上10桁 (台帳番号)	件名	設計書仕様書 等の頁番号	質問	回答	備考 (管理番号)
1	5081100023	四ツ葉学園北校 舎及びアリーナA トイレ改修工事	P42 その他 8	週休2日制現場(発注者指定 型)実施対象工事となってい ますが、夏休み期間を有効利用 、また学校行事に合わせた施工 となるため、実施が困難である と考えられます。解除は可能で すか。	可能です。但し、群馬県「営繕工事 における週休2日促進工実施要領」 に基づき、月単位の週休2日適用工 事の補正を計上しているため、未達 成の場合は設計変更の対象となりま す。	000987
2	5081100023	四ツ葉学園北校 舎及びアリーナA トイレ改修工事	P42 その他 8	当初設計では週休2日工事の 施工単価、経費が計上されて いますか。	計上されています。	000987
3	5081100023	四ツ葉学園北校 舎及びアリーナA トイレ改修工事	A-02	改修特記仕様書の1-9室内の 空気中の化学物質濃度の測定 に丸がついていますが、設計 書には記載がありません。測定 を行いますか。また測定する場 合、金額はどこに計上されてい ますか。	測定については、協議により決定し ます。	000987
4	5081100023	四ツ葉学園北校 舎及びアリーナA トイレ改修工事	P15	撤去工事で床はつり撤去t=25、 4.5㎡と記載されていますが、 A-12,13男子トイレ床25角タイ ルとA-14,15男子、女子トイレ床 45角タイル(撤去)両方をはつり ますか。また図面数量と整合性 がありません。ご指示願いま す。	設計図A-12,A-13男子トイレの新設 する汚垂石部分の 25角タイルのみ(計4.5㎡)、床はつり 撤去とします。	000987
5	5081100023	四ツ葉学園北校 舎及びアリーナA トイレ改修工事	P35	撤去工事で換気ファン撤去とあ りますが、ダクトに関しては撤 去、新設の指示が設計書、図 面ともにありません。既存再利 用でよろしいでしょうか。	貴見のとおり。	000987
6	5081100023	四ツ葉学園北校 舎及びアリーナA トイレ改修工事		各工種にあります撤去工事で、 搬出経路は校内を使用してよ ろしいでしょうか。またその際 に設計書には記載がありません が、床養生は行いますか。	搬出経路及び床養生については、協 議により決定します。	000987