

排水設備等工事計画確認申請書等チェックシート

計画確認申請書・完成届（共通）		指定店	窓口
規定の様式の書類を使用しているか		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
申請者・責任技術者のふりがなは記入されているか		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
申請者・排水設備指定工事店・責任技術者の各押印はされているか		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
所定の項目にチェック（“☑”）が入っているか		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
計画確認申請書			
自家水の使用はあるか		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
所有者の承諾を適切に記入しているか		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
（農業集落排水事業の場合）申請者と加入者名義は一致しているか		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
完成届			
計画確認番号は記入されているか		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
（新築の場合）申請者住所が施工場所になっているか		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
（浄化槽切替の場合）「浄化槽使用廃止届」が提出されたか		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
開始届			
公共下水道・農業集落排水事業で該当する様式を使用しているか		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
案内図			
施工場所周辺の目印となる建物・交差点名等が表示されているか		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
施工場所が赤塗りされているか		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
平面図について（凡例・記入例を見てください）			
建物	建物の間取りを記入しているか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	（集合住宅の場合）部屋番号は記入しているか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
数値	勾配・深さ・距離の計算値は正しいか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	基準高を50mとし、地盤高は実測し記入しているか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ます間距離は、ますの中心から中心の距離が0.1m単位で記入されているか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ます間の勾配は、0.1/100単位で記入されているか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ますの深さは四捨五入し10mm単位で記入されているか 例 355→360	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	配管の最小土被りは20cm以上取ってあるか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ドロップますの深さは上下流二段書きで、凡例のとおり記入しているか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	トイレの排水は段差ますで受け、深さは上下流二段書きしているか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
各種記号	外流しのトラップますは出口・ます深で二段書きしているか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	公共下水道本管を図示し、“公共下水道（污水管）”と記入しているか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	取付管は黒線矢印で記入されているか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	既設ます及び既設管を使う場合は赤点線になっているか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	トイレは凡例のとおり赤で記入し、型式番号も赤で記入しているか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	官民境界線・隣地境界は凡例のとおり記入しているか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	外流しは「外流し」と表示し、トラップますは凡例のとおり記入しているか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ます径	（浄化槽切替の場合）浄化槽の記号は凡例のとおり記入しているか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	取付ますはφ200以上になっているか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	外流しのトラップますは口径φ300以上になっているか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>