

## 下水汚泥の放射性物質の検査結果について

伊勢崎浄化センターの下水汚泥等について検査を行ったところ、結果は以下のとおりでした。

検査結果等について

採取場所：伊勢崎浄化センター（伊勢崎市茂呂南町5097番地）

採取日：下記一覧表のとおり

採取試料：脱水汚泥

### 検査結果

採取日	試料名称	放射性ヨウ素 (ベクレル/kg)		放射性セシウム (ベクレル/kg)			
		ヨウ素-131	暫定規制値	セシウム -134	セシウム -137	合計	暫定規制値
第51回測定 平成26年 4月15日 ～4月17日	脱水汚泥	不検出	—	不検出	不検出	不検出	—
第52回測定 平成26年 5月13日 ～5月15日	脱水汚泥	15	—	不検出	不検出	不検出	—
第53回測定 平成26年 6月11日 ～6月13日	脱水汚泥	84	—	不検出	不検出	不検出	—
第54回測定 平成26年 7月14日 ～7月16日	脱水汚泥	11	—	不検出	不検出	不検出	—
第55回測定 平成26年 8月13日 ～8月15日	脱水汚泥	不検出	—	不検出	不検出	不検出	—
第56回測定 平成26年 9月16日 ～9月18日	脱水汚泥	不検出	—	不検出	不検出	不検出	—
第57回測定 平成26年 10月14日 ～10月16日	脱水汚泥	不検出	—	不検出	不検出	不検出	—
第58回測定 平成26年 11月12日 ～11月14日	脱水汚泥	196	—	不検出	不検出	不検出	—
第59回測定 平成26年 12月15日 ～12月17日	脱水汚泥	23	—	不検出	不検出	不検出	—
第60回測定 平成27年 1月13日 ～1月15日	脱水汚泥	98	—	不検出	不検出	不検出	—
第61回測定 平成27年 2月17日 ～2月19日	脱水汚泥	20	—	不検出	不検出	不検出	—
第62回測定 平成27年 3月16日 ～3月18日	脱水汚泥	不検出	—	不検出	不検出	不検出	—