

耐圧試験写真チェックシート

・一次側の耐圧テストは穿孔作業を行う前にサドル分水栓からメーターユニットの手前までを一括で検査する

・各写真の説明を記入

種類	内容
<input type="checkbox"/> 耐圧試験報告書	<ul style="list-style-type: none"> ・受付年月日、受付番号、耐圧試験年月日、検査場所、所有者名、工事業者、主任技術者を記入
<input type="checkbox"/> 全景(加圧前)	<ul style="list-style-type: none"> ・主任技術者が写る ・テストポンプとメーター接続用フレキシブル継手を接続した状態で撮る ・圧力計の値は0MP ※不鮮明な場合は拡大写真を提出 ・小黒板を入れる
<input type="checkbox"/> テストポンプの加圧完了直後	<ul style="list-style-type: none"> ・圧力計の値は1.75 MPa ※不鮮明な場合は拡大写真を提出 ・検査時の状況が確認できるように撮る ※ 圧力計だけを写した写真はダメ ・小黒板を入れる
<input type="checkbox"/> 加圧後1分間経過後	<ul style="list-style-type: none"> ・圧力計の値は1.75 MPaより低くてもよい ・検査時の状況が確認できるように撮る ※ 圧力計だけを写した写真はダメ ・小黒板を入れる
(加圧後1分間経過後の) <input type="checkbox"/> 圧力計の拡大写真	<ul style="list-style-type: none"> ・圧力計の値は1.75 MPaより低くてもよい ・小黒板を入れる
<input type="checkbox"/> 「水道給水装置届出済」看板設置状況	※工事写真に含まれていれば、耐圧試験の写真では提出不要
<input type="checkbox"/> 「指定工事業者シール」貼付状況	※工事写真に含まれていれば、耐圧試験の写真では提出不要