伊勢崎市上水道耐震化計画図

1：20,000

凡	例
	耐震化済み
	短　期
	中　期
	長　期

赤堀磯配水場

赤堀西久保配水場

場内配管耐震化更新

量水井耐震補強
浄水池耐震補強
送水ポンプ井耐震補強
管理棟耐震補強
場内配管耐震化更新
導水管布設替え

受変電室耐震補強
管理棟(西)耐震補強

あずま浄水場

場内配管耐震化更新

波志江配水場

書上浄水場

書上深井戸
1~4号水源

導水管
布設替え

書上深井戸
5号水源

書上深井戸
6号水源

導水管布設替え

水圧調整塔耐震補強
配水ポンプ室耐震補強
第1・第2着水井耐震補強
第1・第2配水池耐震補強
送・配水ポンプ井耐震補強
場内配管耐震化更新

堤西水源地

堤西水源地
耐震化

竜宮深井戸
13号水源

竜宮深井戸
12号水源

竜宮浄水場

竜宮深井戸
1~5号水源

竜宮深井戸
11号水源

竜宮深井戸
6号水源

竜宮深井戸
10号水源

導水管布設替え

竜宮深井戸
7号水源

竜宮深井戸
8号水源

竜宮深井戸
9号水源

導水管布設替え

豊城水源地耐震化

豊城水源地

基幹・重要管路布設替え

広瀬深井戸
1~5号水源

広瀬浄水場

連取深井戸
1号水源

導水管布設替え

上泉
配水場

連取深井戸
3号水源

深井戸
上泉水源

深井戸
庄呂水源

連取深井戸
2号水源

導水管布設替え

第1・第2配水池耐震補強
第1・第2配水ポンプ井耐震補強
第2配水ポンプ室耐震補強
場内配管耐震化更新
第3配水池耐震補強
第2薬注室耐震補強

境ふちな配水場

第4配水池耐震補強
第3ポンプ井耐震補強
昇降槽耐震補強
場内配管耐震化更新

柴水源地

いせさき市民の森
公園給水場

柴水源地耐震化

導水管布設替え

境深井戸
第2号水源

境深井戸
第1号水源

境深井戸
第7号水源

境深井戸
第5号水源

境下武士
浄水場

境深井戸
第6号水源

境深井戸
第4号水源

基幹・重要管路布設替え

取水ポンプ室耐震補強

導水管布設替え

境深井戸
第3号水源

取水ポンプ室耐震補強

1：20,000