給水取出し記入例

# 給水工事設計書

| ○ | ○ | ○ | ○ | － | ○ | ○ | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| 設　置　場　所 | ○○ 町　　○○　番地　Ｆ区画 |
| 使　　用　　者 | |
| 工　　事　　名 | ○○町地内配水管布設工事（開発帰属）○-○ |
| 工　　期 | 令和○年○月○日～令和○年○月○日 |
| 指定工事店 | ○○設備工業 |

| 名　称 | 形　状 | 数　量 |
|---|---|---|
| ボール式サドル付分水栓 | | |
| ＥＦサドル付分水栓 | HPPE(EF)75×20 | 1 |
| ＥＦプラグ付サドル | | |
| 止水栓 | 20 | 1 |
| 止水栓筐 | T-14（鋳鉄製） | 1 |
| 止水板 | T-14用 | 1 |
| ポリエチレン管 | 20 HPPE JIS外径 | |
| ＥＦエルボ | 20 EF | 2 |
| ＥＦスクリュージョイント | 20 EF | 2 |
| ＨＩビニール管 | | |
| ＨＩソケット | | |
| ＨＩエルボ | | |
| Ｖ　Ｄ　管 | | |
| フレキシブル継手 | 20×500L | 1 |
| ＳＫＸエルボ | | |
| 杭又はセフティマーク | 水色 | 1 |

・給水取出し


・給水切替え

給水取出し記入例（略　　図）


（平面図）

N

注意事項
- ●消火栓や制水弁等の中心から分水サドルまでの距離を記入。
- ●分水サドルから止水栓までの距離を記入。
- ●周辺の住宅の居住者及び番地等を記入。
- ●該当場所を赤線で囲み、番地を記入。
- ●各寸法は小数点第二位までとし、小数点第２位が０の場合は省略可とする。（平面図、立面図、断面図）





●開発区画が平面図に書ききれない場合、
上図のように全体図を表記して下さい。




（立面図）

注意事項
- ●配水管等の分岐から立ち上がりまでの延長、立ち上がりの延長、立ち上がりから宅内止水栓までの延長等を記入する。（切り管延長を記入しない）
- ●管種（フレキシブル継手と分けて記入）・口径・給水管給水管深さを記入する。




（断面図）

注意事項
- ●道路の断面図には、配水管の土被と官民境界からの離れ、側溝や水路等の幅員、給水取り出し管の土被（公道内）を北向きもしくは東向きで記入する。
- ●側溝等がない場合は、側溝部分に×印

