

耐圧試験写真チェックシート

・一次側の耐圧テストは穿孔作業を行う前にサドル分水栓からメーターユニットの手前までを一括で検査する

・各写真の説明を記入

種類	内容
<input type="checkbox"/> 表紙	<ul style="list-style-type: none"> ・1～3のうち該当の番号に○を記入 ・提出日、受付年月日、受付番号、耐圧試験年月日、検査場所、所有者名、工事業者、主任技術者を記入
<input type="checkbox"/> 全景(加圧前)	<ul style="list-style-type: none"> ・主任技術者が写る ・テストポンプとメーター手前フレキシブル継手を接続した状態で撮影 ・圧力計の値は0MP ※不鮮明な場合は拡大写真を提出 ・小黒板を入れる
<input type="checkbox"/> テストポンプの 加圧完了直後	<ul style="list-style-type: none"> ・圧力計の値は1.75 MPa ※不鮮明な場合は拡大写真を提出 ・検査時の状況が確認できるように撮る ※ 圧力計だけを写した写真はダメ ・小黒板を入れる
<input type="checkbox"/> 加圧後1分間経過後	<ul style="list-style-type: none"> ・圧力計の値は1.75 MPaより低くてもよい ・検査時の状況が確認できるように撮影 ※ 圧力計だけを写した写真はダメ ・小黒板を入れる
(加圧後1分間経過後の) <input type="checkbox"/> 圧力計の拡大写真	<ul style="list-style-type: none"> ・圧力計の値は1.75 MPaより低くてもよい ・小黒板を入れる
<input type="checkbox"/> 給水主管からメーターユニット手前までの配管写真 ※集合住宅、貸店舗等のみ	<ul style="list-style-type: none"> ・各棟、部屋の分岐ごとに撮影(給水主管の分岐を含む) ・小黒板を入れる
<input type="checkbox"/> 「指定工事業者シール」貼付状況	※工事写真に含まれていれば、耐圧試験の写真では提出不要