Ｒ６年度　ＰＦＯＳおよびＰＦＯＡの検査結果

〈浄水〉（水道水）

番号	検　査　項　目	単位	目標値等	広瀬浄水場系統		竜宮浄水場高区系統		竜宮浄水場低区系統		書上浄水場高区系統		書上浄水場低区系統		波志江配水場高区系統		波志江配水場低区系統	
				浄水場出口	遠矢公園	浄水場出口	宮子西公園	浄水場出口	坂東公園	浄水場出口	天野沼	浄水場出口	境伊与久沼公園	配水場出口	華蔵寺公園	配水場出口	三郷 ※1
	原水・浄水区分			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
	採水年月日			令和6年8月15日	令和6年8月13日	令和6年8月15日	令和6年8月13日	令和6年8月15日	令和6年8月13日	令和6年8月15日	令和6年8月13日	令和6年8月15日	令和6年8月13日	令和6年8月15日	令和6年8月13日	令和6年8月15日	令和6年8月13日
	天候			曇	曇	曇	曇	曇	曇	晴	曇	晴	曇	曇	曇	曇	曇
	気温	℃		30.5	35.4	29.1	32.2	29.1	32.1	31.8	31.2	33.1	36.2	30.1	32.6	30.1	33.8
	水温	℃		23.0	27.5	22.3	23.9	22.5	25.2	19.8	24.9	21.5	24.8	20.8	26.1	19.9	30.9
	遊離残留塩素	mg/ℓ		0.30	0.36	0.31	0.32	0.32	0.34	0.42	0.34	0.34	0.30	0.38	0.32	0.38	0.38
1	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l	0.00005以下	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満

※1　三郷地区農業集落排水処理施設

番号	検　査　項　目	単位	目標値等	赤堀磯配水場系統		赤堀西久保配水場系統		あずま浄水場高区系統		あずま浄水場低区系統		境下武士浄水場系統		境ふちな配水場系統		書上浄水場	あずま浄水場
				配水場出口	赤堀結婚の森	配水場出口	赤堀花しょうぶ園	浄水場出口	三百石南公園	浄水場出口	平井公園	浄水場出口	平塚公園	配水場出口	境矢ノ原公園	ろ過器後	ろ過器後
	原水・浄水区分			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
	採水年月日			令和6年8月15日	令和6年8月13日	令和6年8月15日	令和6年8月13日	令和6年8月15日	令和6年8月13日	令和6年8月15日	令和6年8月13日	令和6年8月15日	令和6年8月13日	令和6年8月15日	令和6年8月13日	令和6年8月15日	令和6年8月15日
	天候			曇	曇	曇	曇	曇	晴	曇	晴	曇	曇	曇	晴	晴	曇
	気温	℃		28.5	31.5	31.6	31.5	31.1	32.3	31.1	35.1	31.1	33.1	32.8	34.9	33.7	31.6
	水温	℃		26.1	24.9	20.8	24.9	19.6	27.1	19.5	27.9	21.0	32.2	24.5	27.1	18.7	18.1
	遊離残留塩素	mg/ℓ		0.36	0.28	0.40	0.34	0.40	0.32	0.42	0.28	0.36	0.32	0.33	0.30	0.36	0.58
1	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l	0.00005以下	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000016	0.000010

〈原水〉（水源の水）

番号	検　査　項　目	単位	目標値等	竜宮深井戸1号	竜宮深井戸2号	竜宮深井戸4号	竜宮深井戸5号	竜宮深井戸6号	竜宮深井戸7号	竜宮深井戸8号	竜宮深井戸9号	竜宮深井戸10号	竜宮深井戸11号	竜宮深井戸12号	竜宮深井戸13号
	原水・浄水区分			原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水
	採水年月日			令和6年8月21日	令和6年8月21日	令和6年8月21日	令和6年8月21日	令和6年8月21日	令和6年8月21日	令和6年8月21日	令和6年8月21日	令和6年8月21日	令和6年8月21日	令和6年8月21日	令和6年8月21日
	天候			晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	気温	℃		32.8	30.4	30.5	30.8	30.6	29.1	30.9	29.9	30.3	30.2	30.9	30.9
	水温	℃		18.3	17.9	18.0	18.4	18.5	17.9	18.9	18.9	19.1	19.4	19.8	19.6
1	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l	0.00005以下	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満

番号	検　査　項　目	単位	目標値等	広瀬深井戸1号	広瀬深井戸2号	広瀬深井戸3号	広瀬深井戸4号	広瀬深井戸5号	連取深井戸1号	連取深井戸3号	深井戸上泉	深井戸茂呂			
	原水・浄水区分			原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水			
	採水年月日			令和6年8月26日	令和6年8月26日	令和6年8月26日	令和6年8月26日	令和6年8月26日	令和6年8月26日	令和6年8月26日	令和6年8月26日	令和6年8月26日			
	天候			曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇			
	気温	℃		28.7	28.7	28.1	28.1	29.3	28.3	30.5	28.6	29.1			
	水温	℃		17.8	16.9	17.5	16.5	18.1	19.1	19.2	18.3	18.9			
1	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l	0.00005以下	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満			

番号	検　査　項　目	単位	目標値等	あずま深井戸1号	あずま深井戸2号	あずま深井戸3号	あずま深井戸5号	あずま深井戸6号							
	原水・浄水区分			原水	原水	原水	原水	原水							
	採水年月日			令和6年8月26日	令和6年8月26日	令和6年8月26日	令和6年8月26日	令和6年8月26日							
	天候			曇	曇	曇	曇	曇							
	気温	℃		31.1	32.9	32.1	32.4	32.1							
	水温	℃		17.4	17.1	16.4	17.7	17.1							
1	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l	0.00005以下	0.000005未満	0.000018	0.000011	0.000005未満	0.000005未満							

番号	検　査　項　目	単位	目標値等	書上深井戸2号	書上深井戸3号	書上深井戸4号	書上深井戸5号	書上深井戸6号	境下武士深井戸1号	境下武士深井戸2号	境下武士深井戸3号	境下武士深井戸4号	境下武士深井戸5号	境下武士深井戸6号	境下武士深井戸7号
	原水・浄水区分			原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水	原水
	採水年月日			令和6年8月27日	令和6年8月27日	令和6年8月27日	令和6年8月27日	令和6年8月27日	令和6年8月27日	令和6年8月27日	令和6年8月27日	令和6年8月27日	令和6年8月27日	令和6年8月27日	令和6年8月27日
	天候			曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇	曇
	気温	℃		31.2	31.7	31.1	31.1	31.4	31.1	31.5	30.9	30.6	29.8	29.1	29.2
	水温	℃		17.4	17.9	17.8	17.1	16.9	17.9	18.2	18.3	18.1	19.4	19.5	19.1
1	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/l	0.00005以下	0.000028	0.000021	0.000010	0.000013	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満