給　水　栓　水　の　検　査　結　果

令和8年10月分

採水場所			広瀬浄水場系統		竜宮浄水場高区系統		竜宮浄水場低区系統		書上浄水場高区系統		書上浄水場低区系統		波志江配水場高区系統		波志江配水場低区系統	
			浄水場出口	遠矢公園	浄水場出口	宮子西公園	浄水場出口	坂東公園	浄水場出口	天野沼	浄水場出口	境伊与久沼公園	配水場出口	華蔵寺公園	配水場出口	三郷 ※4
採水年月日			令和8年10月8日		令和8年10月6日		令和8年10月6日		令和8年10月6日		令和8年10月6日		令和8年10月6日		令和8年10月6日	
天候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温(℃)			19.8	19.8	21.5	23.3	21.4	26.2	28.1	28.9	27.6	30.0	25.5	29.0	25.3	28.6
水温(℃)			20.5	23.2	19.7	22.2	19.5	22.8	17.7	23.6	18.5	22.7	19.1	23.6	18.6	26.1
遊離残留塩素(mg/ℓ)			0.30	0.30	0.38	0.30	0.40	0.28	0.48	0.34	0.44	0.34	0.45	0.36	0.42	0.26
番号	検　査　項　目	基準値														
1	一般細菌	100CFU／mℓ以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出（陰性）	不検出（陰性）	不検出（陰性）	不検出（陰性）	不検出（陰性）	不検出（陰性）	不検出（陰性）	不検出（陰性）	不検出（陰性）	不検出（陰性）	不検出（陰性）	不検出（陰性）
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/ℓ以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	0.004	0.004	0.006	0.005	0.005	0.006	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001	0.002	0.002
8	六価クロム化合物	0.02mg/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/ℓ以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下	0.44	0.36	0.03	0.37	0.20	0.20	2.96	2.27	1.74	1.62	0.72	0.80	0.67	0.62
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下	0.15	0.15	0.12	0.11	0.12	0.13	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.07	0.06	0.07	0.07
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	0.1未満	0.1未満	0.11	0.10	0.10	0.12	0.04	0.03	0.03	0.03	0.05	0.04	0.05	0.05
14	四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/ℓ以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ※1	0.04mg/ℓ以下	0.002	0.001	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
20	PFOS及びPFOA※2	0.00005mg/ℓ以下	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
21	ベンゼン	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
22	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	0.09	0.09	0.13	0.11	0.13	0.14	0.06未満	0.06未満	0.07	0.06	0.09	0.08	0.09	0.1
23	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
24	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/ℓ以下	0.001未満	0.001	0.002	0.003	0.002	0.002	0.004	0.006	0.005	0.007	0.005	0.007	0.008	0.009
25	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/ℓ以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/ℓ以下	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.001未満	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003
27	臭素酸	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
28	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/ℓ以下	0.007	0.009	0.009	0.010	0.009	0.012	0.007	0.011	0.010	0.014	0.011	0.013	0.015	0.018
29	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/ℓ以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.004	0.005	0.006	0.003	0.004	0.005	0.006
30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/ℓ以下	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.004	0.003	0.004	0.004	0.005
31	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/ℓ以下	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
32	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/ℓ以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
33	亜鉛及びその化合物	1.0g/ℓ以下	0.002	0.001未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/ℓ以下	0.01未満	0.01未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02	0.02	0.02	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
35	鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
36	銅及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/ℓ以下	16.4	16.6	22.3	19.9	21.2	21.2	10.1	8.7	7.7	7.4	11.8	10.2	11.3	11.5
38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/ℓ以下	0.001	0.001未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
39	塩化物イオン	200mg/ℓ以下	13.6	12.9	14.7	13.4	14.0	14.1	13.1	11.4	10.1	9.6	10.5	9.9	10.1	10.0
40	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/ℓ以下	92	90	73	64	68	69	53	45	40	36	44	40	41	42
41	蒸発残留物	500mg/ℓ以下	190	183	155	157	146	148	112	90	95	67	81	67	94	80
42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/ℓ以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
43	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/ℓ以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/ℓ以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
46	フェノール類	0.005mg/ℓ以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
47	有機物	3mg/ℓ以下	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
48	pH値	5.8～8.6	7.7	7.7	7.4	7.6	7.8	7.8	7.4	7.4	6.8	7.1	7.6	7.5	7.6	7.6
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
52	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	放射性セシウム134	※3	不検出		不検出				不検出							
	放射性セシウム137		不検出		不検出				不検出							
	放射性ヨウ素131		不検出		不検出				不検出							

１ヶ月に１回行う項目

※1 ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

※2 ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)

※3 管理目標値として放射性セシウムの合計値10Bq/kg　放射性ヨウ素は設定なし　なお、不検出とは、測定の結果、検出限界値未満であることを表します。

※4 三郷地区農業集落排水処理施設

給　水　栓　水　の　検　査　結　果

令和8年10月分

採水場所			赤堀磯配水場系統		赤堀西久保配水場系統		あずま浄水場高区系統		あずま浄水場低区系統		境下武士浄水場系統		境ふちな配水場系統	
			配水場出口	赤堀結婚の森	配水場出口	赤堀花しょうぶ園	浄水場出口	三百石南公園	浄水場出口	平井公園	浄水場出口	平塚公園	配水場出口	境矢ノ原公園
採水年月日			令和8年10月8日		令和8年10月6日		令和8年10月8日		令和8年10月8日		令和8年10月8日		令和8年10月8日	
天候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
気温(℃)			23.1	22.8	27.8	29.6	22.2	24.5	22.2	22.9	21.1	22.6	20.6	22.4
水温(℃)			22.6	22.8	18.2	22.8	17.5	22.8	17.5	23.6	19.8	25.2	20.8	22.4
遊離残留塩素(mg/ℓ)			0.42	0.38	0.42	0.34	0.42	0.32	0.46	0.34	0.42	0.28	0.36	0.32
番号	検　査　項　目	基準値												
1	一般細菌	100CFU／mℓ以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)	不検出(陰性)
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/ℓ以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/ℓ以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.004	0.004	0.002	0.002
8	六価クロム化合物	0.02mg/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/ℓ以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/ℓ以下	1.04	1.05	1.06	1.02	1.05	1.05	1.05	1.06	0.08	0.07	0.53	0.50
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/ℓ以下	0.08未満	0.08未満	0.05未満	0.05未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.12	0.12	0.09	0.09
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	0.1未満	0.1未満	0.03	0.02	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
14	四塩化炭素	0.002mg/ℓ以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/ℓ以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ※1	0.04mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.0002未満	0.0002未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
17	ｼﾞｸﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.0002未満	0.0002未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.0002未満	0.0002未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.0002未満	0.0002未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	PFOS及びPFOA※2	0.00005mg/ℓ以下	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
21	ベンゼン	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.0002未満	0.0002未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
22	塩素酸	0.6mg/ℓ以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.07	0.07
23	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
24	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/ℓ以下	0.007	0.005	0.007	0.008	0.004	0.005	0.003	0.005	0.001未満	0.001未満	0.005	0.005
25	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/ℓ以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/ℓ以下	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001	0.002	0.003	0.003
27	臭素酸	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満
28	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/ℓ以下	0.010	0.009	0.010	0.011	0.007	0.009	0.005	0.007	0.002	0.003	0.012	0.012
29	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/ℓ以下	0.004	0.004	0.005	0.006	0.003未満	0.003	0.003	0.004	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/ℓ以下	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.001未満	0.001未満	0.003	0.003
31	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001	0.001	0.001
32	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/ℓ以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
33	亜鉛及びその化合物	1.0g/ℓ以下	0.002	0.001	0.01未満	0.01未満	0.001未満	0.003	0.001	0.002	0.001未満	0.001	0.001未満	0.002
34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/ℓ以下	0.02	0.02	0.03	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01
35	鉄及びその化合物	0.3mg/ℓ以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
36	銅及びその化合物	1.0mg/ℓ以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/ℓ以下	6.1	6.3	6.3	6.3	6.2	6.2	6.2	6.2	17.6	17.5	11.7	12.3
38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満	0.005未満	0.005未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
39	塩化物イオン	200mg/ℓ以下	9.1	9.2	8.9	8.6	9.1	9.2	9.2	9.2	11.5	11.5	10.2	10.3
40	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/ℓ以下	32	32	30	32	32	32	31	32	78	78	54	56
41	蒸発残留物	500mg/ℓ以下	78	75	77	52	73	78	76	73	156	161	116	115
42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/ℓ以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
43	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/ℓ以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/ℓ以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/ℓ以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
46	フェノール類	0.005mg/ℓ以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
47	有機物	3mg/ℓ以下	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3
48	pH値	5.8～8.6	7.5	7.3	7.1	7.1	7.3	7.3	7.5	7.5	8.1	8.1	7.9	8.0
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
52	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	放射性セシウム134	※3									不検出			
	放射性セシウム137										不検出			
	放射性ヨウ素131										不検出			

１ヶ月に１回行う項目

※1 ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

※2 ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)

※3 管理目標値として放射性セシウムの合計値10Bq/kg　放射性ヨウ素は設定なし

なお、不検出とは、測定の結果、検出限界値未満であることを表します。