



知らない間に**重大な消防法違反**に！

増改築、用途変更、既存建物で事業を開始する場合は
事前に消防署へ相談を！


【消防法違反の例】




物置を増築



渡り廊下で接続



開口部を閉鎖



倉庫に用途変更

屋内消火栓設備
自動火災報知設備
など設置が必要
に！

★建物の面積が増えた場合(階や庇を増築、建物同士を接続など)

★開口部を閉鎖した場合

★用途を変更した場合

★改築や改修により準耐火構造からその他(木造)構造となった場合

以上の場合、屋内消火栓設備や自動火災報知設備など**新たに消防用設備等の設置義務**が生じることがあります。

★罰則 消防用設備等設置命令違反(消防法第17条の4)

行為者に対して、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(消防法第41条第1項第5号)
法人に対して、3,000万円以下の罰金(消防法第45条第1項第2号)



【問い合わせ先】

伊勢崎市消防本部

予防課：0270-25-3311 (直通)
又は管轄消防署